

REGULATEUR B6N**37 MBAR**Réf catalogue : **18378.37**

Régulateur 6 m3/h

Caractéristiques techniques

Débit	7 kg/h
Pression amont	0,5 à 5 bar
Pression aval	37 mbar
Entrée	écrou G 3/4" JSC DN 15
Sortie	écrou 6/20 JPC DN 20
Agrée	GRDF
Norme (1)	NF XP E 29-190-2
Remarque !	La sortie de l'évent doit être reliée à l'extérieur
Remarque !!	lors d'une installation dans les locaux (exemple : chaufferie)

Informations complémentaires

Poids(gr)	1045 g
-----------	--------



REG-GAZ

En application des Règles Générales de la marque NF et des Règles de Certification NF404, désignées NF REG-GAZ, CERTIGAZ atteste de la conformité du(des) produit(s) décrit(s) ci-dessous à ces Règles de Certification. Ce certificat ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises en cours de validité du présent certificat suite aux vérifications réalisées.

La liste à jour des produits certifiés par titulaire est disponible auprès de CERTIGAZ ou sur son site internet www.certigaz.fr

According to the General Rules of the NF mark and the NF404 Certification Rules, named NF REG-GAZ, CERTIGAZ certifies that the products described here under comply with these Certification Rules. This certificate cannot prejudice decisions which should be taken during the validity of the certificate at the review of the results of control.

The update list of the brand's holders and certified products is available at CERTIGAZ or on its website www.certigaz.fr.

La société :
Head Office

MESURA SA
Technopôle Forbach Sud Folkling
Rue Robert Bunsen
57602 FORBACH Cedex
FRANCE

est autorisée à utiliser la marque NF404 pour le(s) produit(s) suivant(s) :
is authorized to use the NF404 mark for the following product(s)

Désignation : **Régulateurs de pression de gaz – Type B6 et B10**
Type *Gas pressure regulators for distribution and service lines – Type B6 and B10 regulators*

Marque commerciale : **MESURA**
Trademark

Référence(s) commerciale(s) : se reporter à la liste en annexe
Marketing references *refer to the appendix*

Selon norme(s) : **NF E 29-190-2 (11/2014)**
According to standard(s)

En vertu de la présente décision par CERTIGAZ, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus dans les conditions définies par les Règles Générales de la marque NF et les Règles de Certification NF404 en vigueur.

Under this decision by CERTIGAZ, AFNOR Certification grants the right to use the NF mark to the company which is the beneficiary for the above products covered under the current applicable General Rules of the NF mark and the NF404 Certification Rules.

Ce certificat est valide jusqu'au 2 février 2026. Il annule tout certificat antérieur.
Validity date : February 2nd, 2026. It cancels any previous certificate.

Fait à Puteaux, le 30 janvier 2023