

**REGULATEUR B25N****21 MBAR***Réf catalogue : 19170.21*Régulateur 25 m<sup>3</sup>/h - permet de détendeur d'une pression à une pression aval inférieure**Caractéristiques techniques**

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Débit          | 25 m <sup>3</sup> /h                                           |
| Pression amont | 0,3 à 4 bar                                                    |
| Pression aval  | 21 mbar                                                        |
| Entrée         | écrou G3/4" JSC DN 15                                          |
| Sortie         | écrou 10/32 JPC DN 32                                          |
| Agrée          | GRDF                                                           |
| Remarque !     | La sortie de l'évent doit être reliée à l'extérieur            |
| Remarque !!    | lors d'une installation dans les locaux (exemple : chaufferie) |

**Informations complémentaires**

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids(gr) | 1964 g |
| Long.(mm) | 180 mm |
| larg.(mm) | 152 mm |
| Haut.(mm) | 170 mm |



REG-GAZ

En application des Règles Générales de la marque NF et des Règles de Certification NF404, désignées NF REG-GAZ, CERTIGAZ atteste de la conformité du(des) produit(s) décrit(s) ci-dessous à ces Règles de Certification. Ce certificat ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises en cours de validité du présent certificat suite aux vérifications réalisées.

La liste à jour des produits certifiés par titulaire est disponible auprès de CERTIGAZ ou sur son site internet [www.certigaz.fr](http://www.certigaz.fr)

According to the General Rules of the NF mark and the NF404 Certification Rules, named NF REG-GAZ, CERTIGAZ certifies that the products described here under comply with these Certification Rules. This certificate cannot prejudice decisions which should be taken during the validity of the certificate at the review of the results of control.

The update list of the brand's holders and certified products is available at CERTIGAZ or on its website [www.certigaz.fr](http://www.certigaz.fr).

La société :  
Head Office

**MESURA SA**  
**Technopôle Forbach Sud Folkling**  
**Rue Robert Bunsen**  
**57602 FORBACH Cedex**  
**FRANCE**

est autorisée à utiliser la marque NF404 pour le(s) produit(s) suivant(s) :  
*is authorized to use the NF404 mark for the following product(s)*

Désignation : **Régulateurs de pression de gaz – Type B25 et BCH30**  
*Type Gas pressure regulators for distribution and service lines – Type B25 et BCH30 regulators*

Marque commerciale : **MESURA**  
*Trademark*

Référence(s) commerciale(s) : se reporter à la liste en annexe  
*Marketing references refer to the appendix*

Selon norme(s) : **NF E 29-190-2 (11/2014)**  
*According to standard(s)*

En vertu de la présente décision par CERTIGAZ, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus dans les conditions définies par les Règles Générales de la marque NF et les Règles de Certification NF404 en vigueur.

Under this decision by CERTIGAZ, AFNOR Certification grants the right to use the NF mark to the company which is the beneficiary for the above products covered under the current applicable General Rules of the NF mark and the NF404 Certification Rules.

**Ce certificat est valide jusqu'au 30 septembre 2027. Il annule tout certificat antérieur.**  
**Validity date : September 30<sup>th</sup>, 2027. It cancels any previous certificate.**

Fait à Puteaux, le 17 octobre 2024

**Claudie CANON**  
Directeur Général