

ALLONGE MALE JPG - MALE JPC

DN25 - collier et entretoise

Réf catalogue : **21498**



Caractéristiques techniques

Pression maxi	500 mbar
Diametre Nominal	25
Type de raccord	monobloc
Raccord (1)	mâle 6/20
Raccord (2)	mâle G 1"1/4
GrDF	82 29 026
Utilisation	collier et entretoise

Informations complémentaires

En application des Règles Générales de la marque NF et des Règles de Certification NF540, désignée NF RAC-GAZ, CERTIGAZ atteste de la conformité du (des) produit (s) décrits ci-dessous à ces Règles de Certification. Ce certificat ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises au cours de la validité du présent certificat suite aux vérifications réalisées.

La liste à jour des produits certifiés par titulaire est disponible auprès de CERTIGAZ ou sur son site internet www.certigaz.fr

According to the General Rules of the NF mark and to the current NF540 Certification Rules, named NF RAC-GAZ, CERTIGAZ certifies that the products described here after comply with these Certification Rules. This certificate cannot prejudge decisions which should be taken during the validity of the certificate at the review of the results of control.

The update list of the brand's holders and certified products is available at CERTIGAZ or on its website www.certigaz.fr

La société :
Head Office

GURTNER
40, rue de la Libération – BP 129
25302 PONTARLIER Cedex
FRANCE

est autorisée à utiliser la marque NF540 pour le(s) produit(s) suivant(s) :
is authorized to use the NF540 mark for the following product(s)

Désignation :
Type

Raccords préfabriqués brasés
Brazed prefabricated fittings

Marque commerciale :
Trademark

GURTNER

Référence(s) commerciale(s) : **se reporter à la liste en annexe**
Marketing references

Selon norme(s) :

ATG B.600 (03/2021)


En vertu de la présente décision par CERTIGAZ, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus dans les conditions définies par les Règles Générales de la marque NF et par les Règles de Certification NF540, en vigueur.

Under this decision by CERTIGAZ, AFNOR Certification grants the right to use the NF mark to the company which is the beneficiary for the above products covered under the applicable General Rules of the NF mark and the NF540 Certification Rules, in force.

Ce certificat est valide jusqu'au 28 novembre 2025. Il annule tout certificat antérieur.

Validity date : November 28th, 2025. It cancels any previous certificate.

Fait à Puteaux, le 13 mai 2024


Claudie CANON
Directeur Général