ROB JSC TYPE E DN32

manivelle sans socle

Réf catalogue : ***24709***

Robinet d'arrêt moyenne pression (-20°C à +60°C) Joint Sphéro Conique (JSC) mâle/mâle à manivelle Fixation sans socle

Caractéristiques techniques

Pression maxi	**5 bar**
Diametre Nominal	**32**
Raccord (1)	**mâle G 1"1/2**
Raccord (2)	**mâle G 1"1/2**
Fixation	**sans socle**
GrDF	**84 03 026**
Norme (1)	**NF E 29-141**
Norme (2)	**NF EN 331**
Utilisation	**à manivelle**

Informations complémentaires

Poids(gr)	**2130 g**

CERTIgaz

Organisme mandaté par

AFNOR Certification
11 rue Francis de Pressensé
F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

CERTIFICAT
Certificate

N° ROB 019-R8

ROB-GAZ

En application des Règles Générales de la marque NF et des Règles de Certification NF078, désignées NF ROB-GAZ, applicables aux robinets et aux joints plats d'étanchéité pour les installations de gaz, CERTIGAZ atteste de la conformité du(des) produit(s) décrit(s) ci-dessous à ces Règles de Certification. Ce certificat ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises au cours de la validité du présent certificat suite aux vérifications réalisées.
La liste à jour des produits certifiés par titulaire est disponible auprès de CERTIGAZ ou sur son site internet www.certigaz.fr
According to the General Rules of the NF mark and the NF078 Certification Rules, named NF ROB-GAZ, CERTIGAZ certifies that the products described hereunder comply with these Certification Rules. This certificate cannot prejudge decisions which should be taken during the validity of the certificate at the review of the results of control.
The update list of the brand's holders and certified products is available at CERTIGAZ or on its website www.certigaz.fr

La société :
Head Office

CHUCHU DECAYEUX
14 rue du Chevalier de la Barre
F – 80520 WOINCOURT
FRANCE

est autorisée à utiliser la marque NF 078 pour le(s) produit(s) suivant(s) :
is authorized to use the NF ROB-GAZ mark for the following product(s)

Désignation *Type*	:	**Robinets ¼ tour pour installations de gaz** *Valves for gas installations*
Marque commerciale *Trademark*	:	**CHUCHU DECAYEUX**
Référence(s) commerciale(s) *Marketing references*	:	se reporter à la liste en annexe *refer to the appendix*
Pression maximale de service *Maximum Operating Pressure*	:	**5 bar**
Classe de température *Temperature range*	:	**-20°C**
Selon norme(s) *According to standard(s)*	:	**NF E 29-141 (12/2011), SROB100-NF (04/2021)**

En vertu de la présente décision par CERTIGAZ, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus dans les conditions définies par les Règles Générales de la marque NF et les Règles de Certification NF078 en vigueur.
Under this decision by CERTIGAZ, AFNOR Certification grants the right to use the NF mark to the company which is the beneficiary for the above products covered under the current applicable General Rules of the NF mark and the NF078 Certification Rules.

Ce certificat est valide jusqu'au 28 février 2028. Il annule tout certificat antérieur.
Validity date February 28th, 2028. It cancels any previous certificate.

Fait à Puteaux, le 12 février 2025

Claudie CANON
Directeur Général

cofrac
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES
Accréditation N°5-0042
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. ***Reproduction of this certificate must be in full.***

CERTIGAZ SAS • 1 rue du Général Leclerc • CS 60254 • F 92047 Paris la Défense Cedex • Tél. : +33 (0)1 80 21 07 43
infocertigaz@certigaz.fr • **www.certigaz.fr** • Siret 440 277 994 00040 RCS Nanterre • Capital social 440 000 euros